

**REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI SERVIZIO INTERNO**

N°	Gruppo	Intervento	Periodicità
1	<u>ESTINTORI PORTATILI</u>	Sorveglianza	Mensile
2	<u>IDRANTI</u>	Sorveglianza	Mensile
3	<u>LUCI DI EMERGENZA</u>	Sorveglianza	Mensile
4	<u>VIE DI ESODO</u> <u>USCITE DI EMERGENZA</u>	Sorveglianza	settimanale
5	<u>SEGNALETICA DI</u> <u>SICUREZZA</u>	Sorveglianza	mensile

COORDINATORE SORVEGLIANZA \_\_\_\_\_

	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05 <span style="float: right;">Del 01/09/2020</span>

Qui di seguito si riporta, per ogni Gruppo di verifica e per ogni relativa tipologia di intervento, la lista degli adempimenti minimi da verificare o controllare da parte del responsabile incaricato interno, si rimanda ad una seconda lista degli interventi a carico dell'agenzia esterna per conto della Provincia.

### Gruppo N° 1 : ESTINTORI

**Intervento programmato : Sorveglianza periodica**

**Periodicità : mensile**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare la presenza e la segnalazione dell'estintore con apposito cartello;
2. Verificare che la visibilità, l'utilizzabilità e l'accesso allo stesso siano liberi da ostacoli;
3. Verificare che l'estintore non sia stato manomesso e che non sia privo del dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
4. Verificare che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
5. Controllare che l'indicatore di pressione indichi un valore compreso all'interno del campo verde;
6. Verificare che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
7. Verificare che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;
8. Controllare che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato.



 <p>Centro Provinciale Istruzione Adulti <b>CPIA</b> LEGNANO</p>	<p>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</p>	<p>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</p> 	
<p><b>Allegato 08</b></p>		<p>Rev. 05</p>	<p>Del 01/09/2020</p>

### Gruppo N° 2 : IDRANTI

**Intervento programmato: Sorveglianza periodica**

**Periodicità: mensile**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare che siano collocati al posto designato;
2. Verificare che siano accessibili, senza ostacoli e ben visibili;
3. Verificare che la localizzazione sia chiaramente segnalata;
4. Verificare che le istruzioni d'uso siano chiare e leggibili;
5. Verificare che non siano evidentemente difettosi;
6. Verificare che i componenti non presentino segni di corrosione o perdite.



	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

### Gruppo N.° 3: LUCI D' EMERGENZA

**Intervento programmato: Sorveglianza periodica**

**Periodicità: mensile**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

3. Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente;
4. Verificare che non presentino evidenti difetti;
5. Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento;



	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

### **Gruppo N.° 7: VIE DI ESODO USCITE D'EMERGENZA**

**Intervento programmato: Sorveglianza periodica**

**Periodicità: settimanale**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare la presenza e l'adeguatezza della segnaletica
2. Verificare la facile accessibilità dei percorsi e l'assenza di ostacoli
3. Verificare la facile apertura dall'interno delle uscite di emergenza
4. Verificare l'apertura completa delle porte



	REGISTRO CONTROLLI PERIODICI	Sedi: Legnano - Magenta - Rho 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

**Gruppo N.° 8: SEGNALETICA DI SICUREZZA**

**Intervento programmato: Sorveglianza periodica**

**Periodicità: settimanale**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di materiale e altro
2. Verificare che la segnaletica non sia degradata

	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

**SCHEDA 1**  
**CONTROLLO DEGLI ESTINTORI (\*\*)**

PERIODICITA': Mensile

Data	Natura del controllo (*)	Esito del controllo	Irregolarità riscontrate	Provvedimenti adottati	Controllore	Firma

(\*) P= periodico S= straordinario, P= positivo N= negativo

(\*\*) utilizzare la planimetria con la dislocazione degli estintori

 Centro Provinciale Istruzione Adulti <b>CPIA LEGNANO</b>	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

**SCHEDA 2  
CONTROLLO DEGLI IDRANTI (\*\*)**

PERIODICITA': Mensile

Data	Natura del controllo (*)	Esito del controllo	Irregolarità riscontrate	Provvedimenti adottati	Controllore	Firma

(\*) P= periodico S= straordinario, P= positivo N= negativo

(\*\*) utilizzare la planimetria con la dislocazione degli estintori

 Centro Provinciale Istruzione Adulti <b>CPIA LEGNANO</b>	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

**SCHEDA 4  
CONTROLLO USCITE DI SICUREZZA (\*\*)**

PERIODICITA': .....

Data	Natura del controllo (*)	Esito del controllo	Irregolarità riscontrate	Provvedimenti adottati	Controllore	Firma

(\*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc.

(\*\*) utilizzare la planimetria con la dislocazione delle uscite di sicurezza

	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

**SCHEDA 5  
CONTROLLO MANIGLIONI ANTIPANICO (\*\*)**

PERIODICITA': .....

Data	Natura del controllo (*)	Esito del controllo	Irregolarità riscontrate	Provvedimenti adottati	Controllore	Firma

(\*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc.

(\*\*) utilizzare la planimetria con la dislocazione dei maniglioni

	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

**SCHEDA 6  
CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA (\*\*)**

PERIODICITA': .....

Data	Natura del controllo (*)	Esito del controllo	Irregolarità riscontrate	Provvedimenti adottati	Controllore	Firma

(\*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc.

(\*\*) utilizzare la planimetria con la dislocazione delle luci

 Centro Provinciale Istruzione Adulti <b>CPIA</b> LEGNANO	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

**SCHEDA 7  
CONTROLLO PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA (\*\*)**

PERIODICITA': .....

Data	Natura del controllo (*)	Esito del controllo	Irregolarità riscontrate	Provvedimenti adottati	Controllore	Firma

(\*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc.

(\*\*) utilizzare la planimetria con la dislocazione dei pulsanti

	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

**SCHEDA 8  
CONTROLLO PULSANTI DI ALLARME (\*\*)**

PERIODICITA': .....

Data	Natura del controllo (*)	Esito del controllo	Irregolarità riscontrate	Provvedimenti adottati	Controllore	Firma

(\*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc.

(\*\*) utilizzare la planimetria con la dislocazione dei pulsanti

 Centro Provinciale Istruzione Adulti <b>LEGNANO</b>	<b>REGISTRO CONTROLLI PERIODICI</b>	<b>Sedi: Legnano - Magenta - Rho</b> 	
<b>Allegato 08</b>		Rev. 05	Del 01/09/2020

**SCHEDA 12  
DISPOSITIVI DI PRIMO SOCCORSO (\*\*)**

PERIODICITA': .....

Data	Natura del controllo (*)	Esito del controllo	Irregolarità riscontrate	Provvedimenti adottati	Controllore	Firma

(\*) P=periodico S= straordinario,

(\*\*) utilizzare la planimetria con la dislocazione dei presidi









Centro  
Provinciale  
Istruzione  
Adulti

**CPIA**

**LEGNANO**

SCHEDA 16

DITTE CHE EFFETTUANO LA MANUTENZIONE

Data	Oggetto della manutenzione	Referente della ditta	Ditta

In caso di sostituzione

Ditta	Sostituita dal	Nuova ditta	Referente nuova ditta



Centro  
Provinciale  
Istruzione  
Adulti

**CPIA** **LEGNANO**

SCHEDA 17

### ESERCITAZIONE ANTINCENDIO

Data	Livello *	Esito °	Suggerimenti ^

\*

Livello I Coinvolge solo la squadra di emergenza

Livello II Coinvolge la squadra di emergenza ed il personale

Livello III Coinvolge la squadra di emergenza, il personale e gli utenti presenti

°

P=Positivo/ N=Negativo